

仕様書の訂正

平成28年1月15日

独立行政法人労働安全衛生総合研究所
理事長 小川 康恭

1 件名

外灯 LED 化等改修工事 一式

2 公告日

平成27年12月25日

3 掲載場所

当研究所ホームページ、当研究所（清瀬地区）正門掲示板及び本部棟1階掲示板、厚生労働省中央合同庁舎第5号館1階掲示板

4 訂正内容

(1) 仕様書（6）履行期間を以下のとおり訂正する。

「契約締結日から平成28年3月29日までとする。

施工完了後、平成28年3月29日までに検査を受けること。」

(2) 仕様書 別紙2 特記仕様（取付作業等）2（3）の次の行に

「（4）基礎工事に当たっては、公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）の屋外灯の内容に準じた施工方法とすること（例：φ500mm、深さ1100mm）。」を追加する。

(3) 仕様書 別紙2 特記仕様（取付作業等）3（2）の次の行に

「（3）壁面への取付に当たっては、建築基準法に基づき外装材等の風荷重の基準を満たす強度で施工し、容易に脱落しないようにすること。」

を追加する。

以上