

『平成27年度安全衛生総合研究所損害保険』に係る質問及び回答について

	質問内容(要旨)	回答
1	スプリンクラーの容量等を教えてほしい。	当所のスプリンクラーは、「連結散水栓」という設備で、外部より送水(消防隊他)し散水する設備になります。 散水用に貯水しているものではありません。 設置場所は、登戸地区研究本館地下1階(設置場所面積566.1㎡)、生物棟地下1階(設置場所面積486.7㎡)となります。

以上