

## 直管LEDランプの購入及び取付作業 一式に係る質問及び回答について

平成27年9月8日

整理番号	質問内容(要旨)	回答
1	取付作業は、契約締結後、すぐに開始できると考えて良いか。	作業前に、作業日程及びその作業時間を提示し、必要な日時調整を行っていただきます(仕様書別紙3の1)。 日時調整が必要な場合は、調整後に作業していただくこととなりますが、日時調整が必要ない場所や曜日は、作業を開始いただけます。
2	どの程度の養生を行えば良いか。	事務室、実験室ともに、原状回復が可能な程度に養生いただくようお願いします。
3	作業中の物置場所については、調整可能か。	敷地内及び屋内にスペースを確保することについて相談可能です。
4	作業前後の作業写真と照度測定の実施について、どのように想定されているか。	作業写真については、1本につき1枚ずつ撮影いただく必要はありません。全ての照明が写っていれば、廊下や室内全体が写るよう前後で撮影いただいて結構です。 照度測定については、1器具ごとに測定をお願いします。室内の照明を全て点灯させた上で測定いただければ結構です。
5	導入本数に非常灯は含まれるか。	仕様書の訂正(平成27年9月8日付け)をご確認ください。 バッテリー付きの非常灯について本数から除外したため、本数を訂正しております。本数にバッテリー付きの非常灯は含まれません。

以上