

入札参加希望業者からの質問と回答

(入札案件名：労働安全衛生総合研究所（登戸地区）水道設備（受水槽）更新工事 一式）

平成27年10月8日 版

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 経理第2係

問1 揚水用ポンプの仕様について、仕様書の工事設計図の図面番号M-R T-02においては、「新設機器表」の「TW-2」の「揚水用ポンプ」の電気容量として「2.2kw」を指定しているが、図面番号M-R T-06においては、「揚水ポンプ制御盤 単線結線図」での揚水ポンプの「負荷容量」が「3.7kw」となっている。記述に差異があるが、どちらを正しいものとするればよいか。

(答) 図面番号M-R T-06に記載の負荷容量「3.7kw」が正しい内容です。

なお、図面番号M-R T-02の「新設機器表」の「TW-2」の「揚水用ポンプ」の仕様は、以下のように読み替えて下さい。

(誤) $40\phi \times 150L / \text{min} \times 38\text{m}$ 、2.2kw・3相・200V、2台

(正) $65\phi \times 300L / \text{min} \times 38\text{m}$ 、3.7kw・3相・200V、2台

以上